



LEGENDA:

- PRÍPOJKA VN (SO 06)
- KIOSKOVÉ TRANSFORMAČNÉ STANICE T5x, T59 (SO 07)
- NN ROZVODY VSD (SO 08)
- DEKONTAKT VZDUŠNÉHO VEDENIA
- ROZPOJOVÁČKA SKRINIA SR
- VONKAJŠIE OSVETLENIE (SO 09)
- STOJÁRE VŠAKY 8m + SVETIELO SON 1x70W
- PRÍPOJKA SLABOPRÚDU (SO 10)
- PRÍPOJKOVÉ SKRINE SLABOPRÚDU PODB

Rozvodná sústava: 3/PEN AC 400/230 V 50 Hz, TN-C  
 Ochranné opatrenie podľa STN 33 2000-4-41:  
 čl.411 samostatné odpojenie napájania  
 čl.412 dvojitá alebo zosilnená izolácia

ZMENA			
VYKONKOVANÉ	Ing. Ľuboš Krišák		
KONTROLNÉ	Ing. Vladimír Kláček		
PROJ. SOU/25	Ing. Vladimír Kláček		
OBEC	Košice - Kráľova		
INŠTITÚT	Opäťované zariadenia IBV Záhumenie Kráľova		
STAVBA	SO 08 Distribučné rozvody NN		
OBJEKT	SO 08.2 Rekonštrukcia distribučnej siete		
POČET LÍST. 3	STRANA 1P		
DÁTUM 05/2014			
ČÍSLO			
VERZIA 1:500	ČÍSLO 5		
ROZMÉR V mm			

**PEVLUMA**  
 Ing. Miroslav Pevluma  
 Mobil: 0905 984 309

**Situácia - ulica Prášňá**