

## ZÁPIS č. 2

### Zo stretnutia na stavbe:

**IBV Záhumnie –inžinierske siete, prístupové miestne komunikácie**

**Objekt: SO 02 Vonkajšie rozvody pitnej vody**

**Objekt: SO 03 Splašková kanalizácia tlaková**

**Konaného dňa 11.8.2015, od 10,30- 11,00hod**

---

Prítomní: za VVS: Ing.Dubovský, Ing.Bereš  
za OZ IBV Záhumnie: p.Kubička, Ing.Koporová

Kontaktná osoba na technické veci za VVS: Ing. Bereš, tel: 0902 968 261, e-mail: [michal.beres@vodarne.eu](mailto:michal.beres@vodarne.eu), prípadne Ing.Fusek, 0911 080 598, e-mail: [stefan.fusek@vodarne.eu](mailto:stefan.fusek@vodarne.eu),

Kontaktná osoba na technické veci za OZ: Ing. Koporová, tel: 0907 946 104, e-mail: [k.koporova@centrum.sk](mailto:k.koporova@centrum.sk)

*Dnešného dňa bolo dohodnuté:*

- Na základe mailu zo dňa 14.7.2015 Ing. I.Dubovského – výr.nám.VVS je možné zabezpečiť realizáciu **vodovodnej siete** v celkovej dĺžke 1352,5 m (HDPe110 ) a 60 m (HDPe 160) vrátane prípojok a šupátok , ostane nezrealizovaných 1 757 m a **kanalizačnej siete** v celkovej dĺžke 1636,9 m vrátane prípojok , ostane nezrealizovaných 1 790,3 m.

- Po prepočte finančných možností VVS Ing.Dubovský dá vedieť, či je možné zrealizovať aj vodovodný rad GD-H a 2eD-K ( bez prípojok) a kanalizačný rad T3c, T3b a T3a bez prípojok

- ostáva v platnosti uloženie kanalizácie hlbšie ako vodovod, čo je možné riešiť podsypom – najprv bude uložený kanalizačný a po zásype vodovodný rad

*Ďalšie stretnutie podľa potreby.*

V Krásnej, dňa 11.8.2015  
Zapísal: Ing.K.Koporová

*Pozn: Prípadné výhrady k zápisu môžete poslať na e-mail [k.koporova@centrum.sk](mailto:k.koporova@centrum.sk) do 2 dní od jeho obdržania.*