

## ZÁPIS č. 11

### Zo stretnutia na stavbe:

**IBV Záhumnie –inžinierske siete, prístupové miestne komunikácie**

**Objekt: SO 02 Vonkajšie rozvody pitnej vody**

**Objekt: SO 03 Splašková kanalizácia tlaková**

**Konaného dňa 16.11.2015, od 14,00-15,00 hod. konaný na miestnom úrade v Krásnej**

---

Prítomní: za VVS: Ing.Dubovský-výr.nám sa ospravedlnil  
za OZ IBV Záhumnie: p.Bodnárová, p.Koporová,  
za MÚ Krásna : JUDr. M.Kažimír-starosta

- Kontaktná osoba na technické veci za VVS: Ing. Bereš, tel: 0902 968 261, e-mail: [michal.beres@vodarne.eu](mailto:michal.beres@vodarne.eu), prípadne Ing. Vašiv, 0911 080 598, e-mail: [Stefan.Vasiv@vodarne.eu](mailto:Stefan.Vasiv@vodarne.eu)

- Kontaktná osoba na technické veci za OZ: Ing. Koporová, tel: 0907 946 104, e-mail: [k.koporova@centrum.sk](mailto:k.koporova@centrum.sk)

### *Dnešného dňa bolo dohodnuté:*

- pretlak na ulici Ukrajinská je prevedený, rozvod tlakovej kanalizácie napojený VVS na hlavný rozvod, výkop zasýpaný do stanoveného termínu – t.j. 13.11.2015

- ďalej budú pokračovať výkopové práce na Prašnej ulici, od Zelenej smerom na východ. Tento výkop koliduje s nikde nezaznačenou a nefigurujúcou el.podzemnou prípojkou k jednému RD na konci ul.Prašná. Výkop je nutné robiť strojovo len po fóliu, ostatný výkop previesť ručne v dĺžke cca 80-100 m. Takisto dokopať všetky výkopy prípojok na už položených verejných vetvách.

- dodávateľ výkopových prác má čo najskôr osadiť chráničky na uzatváracie ventily vody a kanalizácie už hotových prípojok.

**Ďalšie stretnutie sa uskutoční 25.11.2015 (stred) o 14,00 na obecnom úrade v Krásnej.**

V Krásnej, dňa 16.11.2015

Zapísal: Ing.K.Koporová

*Pozn: Prípadné výhrady k zápisu môžete poslať na e-mail [k.koporova@centrum.sk](mailto:k.koporova@centrum.sk) do 2 dní od jeho obdržania.*